



OZNACZENIA

- WD1 WD7 WENTYLATORY DACHOWE
- W1 W2 PIONY WENTYLACYJNE – WYWIEWNE
- N1 N2 N3 PIONY WENTYLACYJNE – NAWIEWNE

UWAGI.
 PRZEWODY WEWNĄTRZ IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 4CM W OSŁONIE Z FOLII ALUMINIOWEJ
 WENTYLATORY DACHOWE, CENTRALE WENTYLACYJNE ORAZ CZERPNIE POWIETRZA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU
 PRZED MONTAŻEM PIONÓW WENTYLACYJNYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY I USYTUOWANIE OTWORÓW W STROPIE

-	10.2012	PIERWSZA EDYCJA		
REW:	DATA:	OPIS ZMIAN:		RYG:
Nazwa i adres obiektu				
SALA GIMNASTYCZNA WRAZ ZE STOŁÓWKĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZÓZIE				
Inwestor				
GMINA GŁOWACZÓW UL. RYNEK 35 26-903 GŁOWACZÓW				
Treść opracowania				
INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PRZYZIEMIA				
Etap inwestycji				
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY				
Branda	SANITARNA		Data	10.2012
Projektant	mgr inż. Teresa Świątkowska nr upr. UAN-II-K-8386/142/81		Skala	1:100
Sprawdzający	Inż. Anna Salacińska nr upr. MAZ/0293/PWOS/06		Podpis	
Opracowujący	mgr inż. Małgorzata Morawska		Podpis	
Kierownik pracowni	Inż. Alojzy Jażdżyk		Podpis	
Numer umowy	40/2012	Numer opracowania	3 2 3 3 2 0 5 0	Numer rysunku
		Rewizja	-	WM - 2

część projektowana

część istniejąca

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20121019084319+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20121019084319+02'00')
/CreationDate
(Royalprojekt 1)
/Author
-mark-