



OZNACZENIA

- WD1 WD7 WENTYLATORY DACHOWE
- W1 W2 PIONY WENTYLACYJNE – WYWIEWNE
- N1 N2 N3 PIONY WENTYLACYJNE – NAWIEWNE

UWAGI.
 PRZEWODY NA ZEWNĄTRZ IZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5CM W OSŁONIE Z FOLII ALUMINIOWEJ
 WENTYLATORY DACHOWE, CENTRALE WENTYLACYJNE ORAZ CZERPNIE POWIETRZA MONTAŻOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU

-	10.2012	PIERWSZA EDYCJA	
REW.:	DATA:	OPIS ZMIAN	RYŚ:
Nazwa i adres obiektu			
SALA GIMNASTYCZNA WRAZ ZE STOLÓWKĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZÓZIE			
Inwestor			
GMINA GŁOWACZÓW UL. RYNEK 35 26-903 GŁOWACZÓW			
Treść opracowania			
INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT DACHU			
Etap inwestycji			
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY			
Branda	Sanitarna	Data	10.2012
Skala	1:100		
Projektant	mgr inż. Teresa Świątkowska nr upr. UAN-II-K-8386/142/81		Podpis
Sprawdzający	Inż. Anna Salacińska nr upr. MAZ/0293/PWOS/06		Podpis
Opracowujący	mgr inż. Małgorzata Morawska		Podpis
Kierownik pracowni	Inż. Alojzy Jażdżyk		Podpis
Numer umowy	40/2012	Numer opracowania	3 2 3 3 2 0 5 0
Rewizja	-	Numer rysunku	WM - 3

ROYAL PROJEKT A.U.H.
 ul. Szewalska 17
 26-600 RAZDŹ
 tel. 48 363 71 31
 fax. 48 363 10 80
 kom. 601 315 174
 601 315 155
 info@royalprojekt.pl

RODAK & JAŹDŻYK
 pracownia projektowa

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20121019084717+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20121019084717+02'00')
/CreationDate
(Royalprojekt 1)
/Author
-mark-