

RLOŚ.6220.13.2021.MW(19)



## OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735) zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) - zwanej dalej ustawą ooś,

Wójt Gminy Głowaczów zawiadamia strony postępowania, że w toczącym się postępowaniu administracyjnym polegającym na „**Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 51 w obrębie Leżenice, gmina Głowaczów**”.

zostało wydane następujące postanowienie:

**Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOS-I.4220.18.2022.JC z dnia z dnia 18.01.2022r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz stwierdzające konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś tj:**

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem wystąpienia gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
3. Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym.
4. Należy pozostawić prześwit wielkości 20 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią gruntu.
5. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin

6. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.
7. W celu ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz należy zastosować ogrodzenie w odcieniach szarości.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce,

Z treścią w/w opinii, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów pokój nr 2, tel. 48 6231075 w godzinach: w poniedziałek 7<sup>15</sup> - 16<sup>00</sup>, od wtorku do piątku 7<sup>15</sup> - 15<sup>00</sup>.

Uprawnienia stron, wynikają z art. 10 § 1 ustawy KPA i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądaniu akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na BIP Urzędu Gminy Głowaczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowaczów ul. Rynek 35, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wnioskodawcy oraz tablicy ogłoszeń sołectwa: Leżenice.

**Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.**

**Niniejsze Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na BIP Urzędu Gminy Głowaczów z dniem 21.01.2022r.**



Z up. WÓJTA  
*Magdalena Wiśniewska*  
mgr inż. Magdalena Wiśniewska  
INSPEKTOR

Obwieszczenie zostało  
ogłoszone w dniu .....  
zdjęte w dniu .....

**Otrzymują:**

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. Wnioskodawca ( wraz z kopią postanowienia RDOŚ z dnia 18.01.2022r. ).
3. a/a.